


## 1 CMP


Tipo de Teste	Comparativo
Combinação	1/2,2/5,3/6
Tensão	1200 V
Taxa de Aquisição	10 MS/s
Parecer	Reprovado



	Amortecimento	Área	Frequência	Indutância
Tolerância	10%	10%	10%	10%
1/2	1498.830	0.322	4104.258	0.007
2/5	NaN	0.036	24356.238	NaN
3/6	2015.589	0.268	4819.480	0.005
Diferença	0.000%	82.664%	119.558%	0.000%

## 2 1/2


Tipo de Teste	Aquisição simples
HV	1
GND	2
Tensão	1200 V
Taxa de Aquisição	10 MS/s
Parecer	Testado



	Amortecimento	Área	Frequência	Indutância
1/2	1498.830	0.322	4104.258	0.007

### 3 2/5


Tipo de Teste	Aquisição simples
HV	2
GND	5
Tensão	1200 V
Taxa de Aquisição	10 MS/s
Parecer	Testado



	Amortecimento	Área	Frequência	Indutância
2/5	NaN	0.036	24356.238	NaN

#### 4 3/6

Tipo de Teste	Aquisição simples
HV	3
GND	6
Tensão	1200 V
Taxa de Aquisição	10 MS/s
Parecer	Testado



	Amortecimento	Área	Frequência	Indutância
3/6	2015.589	0.268	4819.480	0.005